Liite 1, Akkreditoitu pätevyysalue
Päätöksen numero: T296/M06/2026
Akkreditoinnin vaatimusstandardi: SFS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkreditointialue: Testauslaboratoriot
Päätöspvm: 22.1.2026
Päätöksen viimeinen voimassaolopvm: 22.6.2028

T296, FläktGroup Finland Oy, Palolaboratorio

Toimipisteet

Toimipisteen nimi	Katuosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Maa	Toimipisteen lyhenne
FläktGroup Finland Oy Palolaboratorio	Hämeentie 23	37800	Akaa	Suomi	Akaa

Akkreditoitu pätevyysalue

Paloturvallisuustestaus/Rakennusmateriaalit ja rakennusten varusteet

Testattava materiaali / tuote	Testattava komponentti / parametri / ominaisuus	Testausmenetelmä / standardi / tekniikka	Toimipiste
Palonrajoittimet	Palonkestävyys	EN 1363-1:2020 EN 1366-2:2015	Akaa
Palonrajoittimet	Tiiveystestaus	EN 1366-2:2015	Akaa
Palonrajoittimet	Kestotesti	EN 1366-2:2015	Akaa

T296, FläktGroup Finland Oy, Palolaboratorio

Sites

Site name	Street address	Postalcode	City	Country	Site short name
FläktGroup Finland Oy Palolaboratorio	Hämeentie 23	37800	Akaa	Finland	Akaa

Accreditation scope

Fire safety testing/Building materials and equipments of the buildings

Material / product tested	Component / parameter / characteristic tested	Test method / standard specification / techniques	Site
Fire dampers	Fire resistance	EN 1363-1:2020 EN 1366-2:2015	Akaa
Fire dampers	Leakage testing	EN 1366-2:2015	Akaa
Fire dampers	Cycling test	EN 1366-2:2015	Akaa